

全旗工贸企业违规违法行为曝光清单

序号	企业名称	检查时间	违规违法行为	类型	处理依据	图片
1	杭锦旗聚野煤化有限责任公司	2024. 3. 1	<p>未按照规定设置安全警示标志：（1）原料煤仓北门口无“禁止烟火”警示标识；（2）汽轮机中控室和配电室无“当心触电”安全警示标志；（3）原料煤仓粉尘涉爆场所破碎机和除尘器旁均无安全警示标志；（4）原料煤仓粉尘涉爆场所四个受煤坑均无安全警示标志。</p>	安全生产警示标志类违法	《安全生产法》第九十九条第一项	
			<p>未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测：（1）管道夹层加药泵设置压力表超期未校验（编号：19102095设计压力1.6兆帕、使用压力最大0.8兆帕）；（2）1号汽轮发电机回油管道设置的压力表超期未校验（有效期至2023年6月1日）；（3）1号锅炉房减温水远传变送器未定期进行维护保养；（4）震动筛房焦3皮带紧急停车拉绳不能正常使用。</p>	安全设备使用维护类违法	《安全生产法》第九十九条第三项	
			<p>该公司与杭锦旗新源供热有限责任公司签订的安全生产管理协议书未指定专职安全管理人员进行安全检查和协调。</p>	生产经营单位作业现场管理类违法	《安全生产法》第一百零四条	相关人员询问笔录、安全管理协议书
			<p>抽查动火安全作业票（编号：LJ-Z-4-01、LJ-24-01-21-001），动火方式一栏显示为电焊作业涉及临时用电，但未按公司临时用电管理制度规定办理相关临时用电安全作业票。</p>	安全生产规章制度类违法	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项	相关人员询问笔录、动火安全作业票、临时用电管理制度